

Số: 2975/TB-TTKSBT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên

Căn cứ Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (QĐP 01:2022/BR-VT);

Căn cứ Kế hoạch số 2381/KH-TTKSBT ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các đơn vị cấp nước trên địa bàn khu vực 2, khu vực 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 2383/TTKSBT-SKCD-MT-BNN ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các đơn vị cấp nước trên địa bàn khu vực 3 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025;

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Công ty TNHH cấp nước Tóc Tiên như sau:

I. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên
- Địa chỉ: Ấp 6, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh
- Công suất thiết kế: 20.000 m³/ngày. đêm
- Nguồn nước nguyên liệu: Hồ Suối Nhum
- Tổng số dân được cung cấp nước: 28.688
- Ngày ngoại kiểm và lấy mẫu xét nghiệm: 01/12/2025
- Ngày trả kết quả xét nghiệm: Thông số nhóm A ngày 11/12/2025; thông số nhóm B ngày 10/12/2025.
- Số mẫu giám sát: 03 mẫu tại 03 vị trí giám sát (NMN Tóc Tiên, Hộ dân Nguyễn Văn Tuấn 95 Trường Chinh, Phường Phú Mỹ; Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Phường Phước Hòa).

II. Bảng tổng hợp kết quả:

- Tổng số mẫu: 03 mẫu
- Thông số thử nghiệm: 50 chỉ tiêu nhóm A, nhóm B theo QĐP 01:2022/BR-VT

Stt	Địa điểm lấy mẫu	Chỉ tiêu Clo dư	Kết quả xét nghiệm (Theo QCĐP 01:2022/BR-VT)		Đánh giá theo QCĐP 01:2022/BR- VT
			Hóa lý	Vi sinh	
1	NMN Tóc Tiên	0,67	Đạt	Đạt	Đạt
2	Hộ dân Nguyễn Văn Tuấn, 95 Trường Chinh, Phường Phú Mỹ	0,5	Đạt	Đạt	Đạt
3	Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Phường Phước Hòa	0,43	Đạt	Đạt	Đạt

III. Kiến nghị, đề xuất:

Nhằm đảm bảo chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt tại đơn vị cấp nước, đề nghị Công ty Cổ phần TNHH cấp nước Tóc Tiên thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục duy trì cấp nước an toàn để đảm bảo nguồn nước đạt quy chuẩn cho người dân sử dụng.

- Tiếp tục thực hiện các quy định về nội kiểm chất lượng nước sạch theo khoản 1 Điều 4 và khoản 7 Điều 6, Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.

(Đính kèm kết quả xét nghiệm tại Công ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên)./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế (báo cáo);
- Công ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên;
- TTYT KV Phú Mỹ;
- Khoa TTGDSK (đăng Website Trung tâm);
- Lưu: VT, SKCĐ-MT-BNN.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Tâm